

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролируемых органов

№	Наименование услуги	Дата	Уполномоченный орган и дата проверки	Содержание замечаний	Факт устранения
1	Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов	20.11.2020	ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах, 28.10.2020-20.11.2020	Нарушений не выявлено	
2	Аудит эффективности расходов на организацию и обеспечение горячего питания школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья	18.05.2021	Контрольно-счетная палата МО Белоглинский район	Недостаточное количество столовой посуды и приборов, недостаточное количество умывальников при обеденных залах, вместо двухразового бесплатного питания дети с ОВЗ питаются один раз, дети ОВЗ, обучающиеся на дому, не получают питания или компенсацию	Закуплена посуда, при обеденных залах дополнительно установлены умывальники, дети с ОВЗ получают двухразовое питание, дети с ОВЗ на дому получают компенсацию
3	Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках	12.10.2021	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Белоглинского района главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии в здании спортивного зала, начальных классов(на пожарных извещателях отсутствуют индикации), отсутствуют извещатели в помещении для хранения инвентаря в здании спортивного зала	Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии в здании спортивного зала, начальных классов(на пожарных извещателях имеются индикации), оснащены извещателями помещение для хранения инвентаря в здании спортивного зала
4	Осуществление федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора	08.11.2021	ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском,	Покрытие дорожки и подходов к основному зданию школы, зданию младших классов, игровым площадкам, а также на	Полы, ступеньки при входе в здание младших классов, в кабинете домоводства приведены в

			Новопокровском районах	<p>территорию внутреннего двора имеет дефекты и повреждения; кирпичная пристройка к зданию школы со стороны пищеблока разрушена, захламлена мусором; полы, ступеньки при входе в основное здание школы и здание младших классов, в кабинете домоводства имеют дефекты, механические повреждения, выбоины, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию; внутренняя отделка обеденного зала (полы, стены) имеет дефекты и повреждения, не позволяющие проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; В начальных 2-3 классах, учебных кабинетах химии, лаборантской, изобразительного искусства, домоводства, биологии отсутствует холодная и горячая вода</p>	<p>соответствие норме; устранены дефекты и повреждения внутренней отделки обеденного зала (полы, стены); - В начальных 2-3 классах, учебных кабинетах химии, лаборантской, изобразительного искусства, домоводства, биологии проведена холодная и горячая вода</p>
5	Пожарная безопасность	06.05.2022	Прокуратура Белоглинского района	<p>Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; территория не полностью охвачена видеонаблюдением, уличное освещение не на всей территории</p>	



Директор МБОУ СОШ № 5

Handwritten signature

О.Ю.Звягина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Звягина Ольга Юрьевна

Действителен с 28.09.2021 по 28.09.2022