



Прокуратура Российской Федерации  
 Прокуратура Краснодарского края  
**Прокуратура Белоглинского района**  
 ул. Красная, 162, с. Белая Глина, Россия 353040  
 тел. 8-86154 7-20-30

Директору муниципального  
 бюджетного общеобразовательного  
 учреждения «Средняя  
 общеобразовательная школа № 5  
 Белоглинского района»

от 06.05.2022 № 702/19-1011

Звягиной О.Ю.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
 об устранении нарушений  
 законодательства в сфере  
 пожарной безопасности,  
 антитеррористической защищенности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 Белоглинского района» (далее - МБОУ СОШ № 5) законодательства в сфере пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, по результатам которой выявлены нарушения.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» среди целей государственной политики в интересах детей отмечены: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции РФ и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Основным направлением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2018-2028 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240, является защита прав каждого ребенка, в связи с чем, органы государственной власти должны обеспечить реагирование на нарушение прав каждого ребенка, включая диагностику ситуации, планирование и принятия необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав, на систематической основе осуществлять правовое просвещение.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая

Содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая

Краснодарского края  
 № 7-02/19-22-20030018



первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Пунктом 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 установлено, что в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Подпунктом «д» п. 19 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (далее - Требования), установлено, что выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается, в том числе, путем поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий).

Подпунктом «м» п. 24 Требованиях предусмотрено, что в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляется оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения.

Пунктом 30 Требованиях предусмотрено, что система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства МБОУ СОШ № 5 допущены следующие нарушения:

- чердачные помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- система видеонаблюдения не осуществляет архивирование и хранение данных в течение одного месяца;
- территория учреждения не полностью охвачена видеонаблюдением, а также уличное освещение установлено не на всей территории.



Указанные недостатки свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время проведения учебных занятий, а также о формальном подходе к исполнению должностных обязанностей и требований законодательства в сфере пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

Руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление в присутствии представителя прокуратуры района. О дне и времени рассмотрения заблаговременно сообщить прокурору Белоглинского района.

2. В установленный законом месячный срок принять действенные меры, направленные на устранение и недопущение впредь выявленных нарушений.

3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Белоглинского района в письменной форме.

Прокурор района  
старший советник юстиции

*с.м.г.*

Е.В. Решетняк

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201337

Владелец Звягина Ольга Юрьевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024