



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Белоглинского района**

ул. Красная, 162, с. Белая Глина, Россия, 353040
тел. 8 (86154) 7-20-30

31.03.2023 № 7-02/Прдп33-23-20030018

Директору МБОУ СОШ № 5
им. С.В. Молчанова Белоглинского района

Звягиной О.Ю.

ул. К. Молчанова, 49, с. Белая Глина,
Белоглинский район, Краснодарский край,
353040

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений в сфере
пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. С.В. Молчанова Белоглинского района (далее – МБОУ СОШ № 5) законодательства в сфере пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» среди целей государственной политики в интересах детей отмечены: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции РФ и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Основным направлением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2018-2028 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240, является защита прав каждого ребенка, в связи с чем, органы государственной власти должны обеспечить реагирование на нарушение прав каждого ребенка, включая диагностику ситуации, планирование и принятия необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав, на систематической основе осуществлять правовое просвещение.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения

Прокуратура Белоглинского района
Краснодарского края
№ 7-02/Прдп33-23-20030018

пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Пунктом 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) установлено, что в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пунктом 60 Правил установлено, что руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства в МБОУ СОШ № 5 не проведены проверки наружного пожарного водоснабжения с составлением акта проверки, имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не прошли проверку в лицензируемой организации на предмет работоспособности (срок службы планов эвакуации составляет более 5 лет).

Указанные недостатки свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, а также о формальном подходе к исполнению должностных обязанностей и требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности.

Руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Белоглинского района, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте рассмотрения представления.
2. В месячный срок принять конкретные меры по устранению нарушений закона.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения в сфере пожарной безопасности.

4. О результатах рассмотрения представления и мерах, принятых к устранению нарушений закона, сообщить в письменной форме с приложением необходимых документов.

Прокурор района
старший советник юстиции

Е.В. Решетняк

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 46AB87D09CD8D20390BF066AEC465B60
Владелец Решетняк Евгений Владимирович
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201337

Владелец Звягина Ольга Юрьевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024